２号炉　燃焼ガス温度及び集じん器入口ガス温度ならびに煙道入口CO濃度（R5年度）

	燃焼ガス温度（℃）	集じん器入口ガス温度（℃）	排ガスCO濃度（PPM）
4月	1007	163	0.8
5月	996	161	0.8
6月	993	161	0.7
7月	1067	164	1.2
8月	1063	161	1.0
9月	950	158	1.0
10月	1028	165	0.7
11月	-	-	-
12月	1077	162	0.9
1月	1060	160	0.9
2月			
3月			

※　炉運転時の連続測定記録についてはネット上での掲載が困難な為、月平均値を記載(ＫＣＳでの閲覧は可能)

２号炉　集じん器及びボイラーのばいじん除去状況（〇印　溶融炉運転日連続排出）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	
5月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
6月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇				
7月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
8月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇								
9月																													〇	〇	
10月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇						
11月																															
12月																		〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
1月	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
2月																															
3月																															