４号炉　燃焼ガス温度及び集じん器入口ガス温度ならびに煙道入口CO濃度（R5年度）

	燃焼ガス温度（℃）	集じん器入口ガス温度（℃）	排ガスCO濃度（PPM）
4月	943	169	2.4
5月	965	169	2.7
6月	956	164	2.6
7月	907	163	2.5
8月	941	165	2.5
9月	902	163	2.3
10月	944	165	2.4
11月	955	172	2.6
12月	953	168	2.7
1月	960	166	2.3
2月			
3月			

※　炉運転時の連続測定記録についてはネット上での掲載が困難な為、月平均値を記載(ＫＣＳでの閲覧は可能)

４号炉　集じん器及びボイラーのばいじん除去状況（○印　溶融炉運転日連続排出）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4月																				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
7月																										○	○	○	○	○	○
8月	○	○	○	○	○	○	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○
9月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11月	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2月																															
3月																															