１号炉　燃焼ガス温度及び集じん器入口ガス温度ならびに煙道入口CO濃度（R5年度）

	燃焼ガス温度（℃）	集じん器入口ガス温度（℃）	排ガスCO濃度（PPM）
4月	1001	161	0.4
5月	-	-	-
6月	973	157	0.2
7月	973	161	0.4
8月	954	160	0.5
9月	1034	162	0.3
10月	-	-	-
11月	986	165	0.6
12月	1013	151	0.4
1月	998	160	0.5
2月			
3月			

※　炉運転時の連続測定記録についてはネット上での掲載が困難な為、月平均値を記載(ＫＣＳでの閲覧は可能)

１号炉　集じん器及びボイラーのばいじん除去状況（○印　溶融炉運転日連続排出）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
5月																															
6月									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
7月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
10月																															
11月											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
1月					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○
2月																															
3月																															