１号炉　燃焼ガス温度及び集じん器入口ガス温度ならびに煙道入口CO濃度（R６年度）

	燃焼ガス温度（℃）	集じん器入口ガス温度（℃）	排ガスCO濃度（PPM）
4月	1008	160	0.5
5月			
6月			
7月			
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

※　炉運転時の連続測定記録についてはネット上での掲載が困難な為、月平均値を記載(ＫＣＳでの閲覧は可能)

１号炉　集じん器及びボイラーのばいじん除去状況（○印　溶融炉運転日連続排出）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
5月																															
6月																															
7月																															
8月																															
9月																															
10月																															
11月																															
12月																															
1月																															
2月																															
3月																															